

Fredensborg Forsyning A/S  
Højvangen 23, 3480 Fredensborg

Grundejerforeningen Jellerødgård  
v/ Jens E. Pedersen  
Kokkedal Stationsvej 10  
2980 kokkedal

22. maj 2012

## Vedr. Regnvandsbassinet "Ullerød Eng".

Tak for jeres brev af 10.04.2011.

I brevet udtrykkes bekymring omkring vedligeholdelse og volumen af bassinet. I skriver, at I som beboer i området i forbindelse med store regnskyl har brug for størst mulig vandkapacitet.

Bassinets funktion er udelukkende at forsinke udledningen af vand til Usserød Å, og bassinets størrelse har ingen direkte indflydelse på risikoen for oversvømmelse af boligområdet fra bassinet. Bassinet er udformet således at når kapaciteten er opbrugt vil vandet løbe over en veldefineret overløbskant og ud i åen. Højden på denne kant er afstemt det omgivende terræn med hensyntagen til gradient i bassin pga. bevoksning. Jo mindre volumen der er i bassinet, jo oftere vil vandet løbe ud i åen.

Fredensborg Forsyning er i løbende dialog med Natur og Miljø på rådhuset omkring området mht. det ønskede naturmæssige udtryk, og nu da området er en del af konkurrenceområdet for kommunes projekt om Klimatilpasning i Kokkedal er det muligt at der kommer helt nye tanker for området. Den vedligeholdelsesplan som blev udformet i 2006 indeholder flere elementer som er ikke er helt i overensstemmelse med nye ønsker til området og åen fra kommunens side, og fungerer således som en hensigtsplan, men er som sådan ikke en plan som er vedtaget endeligt. Jeg vedlægger plejeplanen.

Dokumentationen for beregning af volumen har vi ikke i huset. Den er foretaget digitalt på baggrund af højdemodel med korrektion for supplerende kontrolmålinger.

Venlig hilsen

  
Dorte Teinholt